

Gdańsk, 8 marca 2018 r.

**Do:**  
**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**  
**Strona internetowa [bip.teatrwybrzeze.pl](http://bip.teatrwybrzeze.pl)**

### Wyjaśnienia 1 treści SIWZ

dotyczy: postępowania nr **ZPI-3700-3/18** o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **przebudowa budynku sceny Malarnia – etap 1**.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1.** Proszę o określenie klasy odporności ogniowych poszczególnych elementów konstrukcji stalowej.

**Wyjaśnienie.** Konstrukcja stalowa musi zostać zabezpieczona ogniowo w sposób pokazany na schemacie, stanowiącym załącznik do niniejszych wyjaśnień. Całość zabezpieczeń ogniowych ma być wykonana poprzez malowanie (obudowy nie są uwzględnione).

**Pytanie 2.** Zgodnie z zakresem określonym w SIWZ w pkt 3.1: „3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku sceny Malarnia – etap 1. Zakres robót obejmuje:

- 1) Roboty przygotowawcze,
- 2) Roboty rozbiórkowe,
- 3) Konstrukcje stalowe,
- 4) Konstrukcja dachu i pokrycie,
- 5) Roboty murowe,
- 6) Ścianki działowe,
- 7) Stolarka,
- 8) Ślusarka,
- 9) Elewacje”

nie ma wymienionych robót konstrukcyjnych (poz. 3 załączonego przedmiaru), w którym są wyszczególnione prace konstrukcyjne – wykonanie stropu, belek, schodów, zbrojenia. Proszę o informację czy ten dział przedmiaru jest objęty jest również przedmiotem zamówienia czy też nie jest?

**Wyjaśnienie.** TAK, dział ten jest objęty niniejszym postępowaniem.

DYREKTOR  
NACZELNY I ARTYSTYCZNY  
*Adam Orzechowski*

