
POZIOM +3
POZIOM +2
POZIOM +1
POZIOM 0
POZIOM -1
+14,47
+11,67
+8,35
+5,25
±0,00
-3,68
CO3
CO2
CO4
CO1
APz 1,0dm3
PE/STAL
KK-2
Klimakonwektor kanałowy
Pe=85W/230V
KK-1
Klimakonwektor kanałowy
Pe=65W/230V
Rozdzielaczowy układ mieszający 45/35°C z zaworem trójdrogowym i pompą obiegową Pe=84W/230V
4 pętle
Instalację podłączyć do rozdzielaczy zasilania i powrotu w węźle cieplnym wg PW węzła cieplnego
0.-108
Grzejnik kanałowy
FMK 34-150-14
FMK 34-170-14
FMK 34-290-14
F1T 34-170-09
F1T 34-290-09
F1T 34-170-09
OZNACZENIA
INSTALACJA CO ZASILANIE PROWADZONA POD STROPEM POMIESZCZENIA
INSTALACJA CO POWRÓT PROWADZONA POD STROPEM POMIESZCZENIA
INSTALACJA CO ZASILANIE PROWADZONA W PODŁOŻU
INSTALACJA CO POWRÓT PROWADZONA W PODŁOŻU
PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZAWÓR ODCINAJĄCY
ZAWÓR REGULACYJNY
FILTR SIATKOWY
NIEPRZEPŁYWOWY ZBIORNIK ODP. APz Z AUTOMATEM ODPOWIETRZAJĄCYM
ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY Z ZAWOREM STOPOWYM
ZAWÓR SPUSTOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
MANOMETR
TERMOMETR
UWAGA: KOLOR SZARY - POZA ZAKRESEM ETAPU
REWIZJA
DATA
OPIS
PODPIS
CZĘŚĆ
0 - PODZIEMNY BUDYNEK TECHNICZNY
I - PRZEJŚCIE BRAMNE Z ŁĄCZNIKIEM
II - STARA APTEKA
III - BUDYNEK SCENY MALARNIA
IV - FOYER W BUDYNKU GŁÓWNYM I DUŻA SCENA
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT
80-10 Rotmist ra. Sucharz 7
tel / fax +48 0 604 27 34 | biuro@bulat.com.pl
INWESTYCJA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU
ADRES INWESTYCJI
ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2, 80-834 GDAŃSK
CZĘŚĆ
III
LOKALIZACJA CZĘŚCI
OZ NR 235, 236, 237, 238/1, 238/3, 238/4 obręb 89
INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
80-834 GDAŃSK, ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
GŁ.PROJEKTANT
mgr inż. arch. JACEK BUŁAT
upr. 47/85/PW
PROJEKTANT
Tomasz Woźniak
upr. WKP/0035/POOS/03
Piotr Osieka
upr. 177/PW/93
SPRAWDZAJĄCY
Dariusz Michałowski
upr. WKP/0146/PWOS/04
BRANŻA
SANITARNA
STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
DATA
CZERWIEC 2015
SKALA
1:50
TREŚĆ RYS.
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.
BRANŻA
CZĘŚĆ
STADIUM
NR RYS.
ARKUSZ
REWIZJA
SANIT
III
PW
G04
1/1
00