OZNACZENIA

	INSTALACJA CT ZASILANIE PROWADZONA POD STROPEM POMIESZCZENIA
	INSTALACJA CT POWRÓT PROWADZONA POD STROPEM POMIESZCZENIA
	INSTALACJA CO ZASILANIE PROWADZONA POD STROPEM POMIESZCZENIA
	INSTALACJA CO POWRÓT PROWADZONA POD STROPEM POMIESZCZENIA
	INSTALACJA CO ZASILANIE PROWADZONA W PODŁODZE
	INSTALACJA CO POWRÓT PROWADZONA W PODŁODZE
	PŁASZCZYZNA GRZEJNA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
CO7	PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CT1	PION INSTALACJI CEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

712W 20°C
1638W 20°C
1828W 20°C
1902W 20°C
256W 24°C
2329W 20°C
1559W 20°C

III.310 H=310 H=270 +11,80
III.306 H=280 H=270
III.307 H=310 H=270 +11,80
III.309 H=280 H=255/270
III.311
III.301 H=310 H=270 +11,80
III.305 H=280 H=255/270
III.302 H=280 H=270
III.303 H=280 H=270 +11,80
III.304 H=280 H=270

22P-600-1600
TR-M+3
Ø16x2,0
914
Ø20x2,25
Ø25x2,5
Ø16x2,0
397
Grzejnik kanałowy
Qgrz=905W
WxLxH = 420x1600x190mm
Grzejnik kanałowy
Qgrz=1005W
WxLxH = 420x1600x190mm
Grzejnik drabinkowy
- szerokość 500mm
- wysokość 1200mm
120-50
375
ISTNIEJĄCY PION
ZABUDOWAĆ GK
CO3
Grzejnik kanałowy
Qgrz=1360W
WxLxH = 420x1800x190mm
Grzejnik kanałowy
Qgrz=860W
WxLxH = 420x1600x190mm
Grzejnik kanałowy
Qgrz=1205W
WxLxH = 420x1600x190mm
864
106
ISTN. WYLAZ DACHOWY

0.A
III.10
III.4
III.9
I.9
I.8'
III.7
III.8
III.2
III.6
III.5
RS
III.1
III.3
II.2
II.1
III.8

REWIZJA	DATA	OPIS	PODPIS
R01	13.05.2019	ZMIENIONO TRASY INSTALACJI GRZEWCZEJ DLA ISTN. MIESZKAŃ W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI KONSTRUKCYJNYMI BUDYNKU	

CZĘŚĆ
0 - PODZIEMNY BUDYNEK TECHNICZNY
I - PRZEJŚCIE BRAMNE Z ŁĄCZNIKIEM
II - STARA APTEKA
III - BUDYNEK SCENY MALARNIA
IV - FOYER W BUDYNKU GŁÓWNYM
I DUŻA SCENA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT
60-113 Poznań ul. Skalna 7
tel / fax +48 61 830 27 34 biuro@bulat.com.pl

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU
ADRES INWESTYCJI	ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2, 80-834 GDAŃSK
CZĘŚĆ	III
LOKALIZACJA CZĘŚCI	DZ NR 235, 236, 237, 238/1, 238/3, 238/4 obręb 89
INWESTOR	TEATR WYBRZEŻE 80-834 GDAŃSK, ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
GŁ.PROJEKTANT	mgr inż. arch. JACEK BUŁAT — upr. 47/85/PW
PROJEKTANT	Piotr Osieka — upr. 177/PW/93
SPRAWDZAJĄCY	Dariusz Michałowski — upr. WKP/0146/PWOS/04
BRANŻA	SANITARNA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	CZERWIEC 2015
SKALA	1:50
TREŚĆ RYS.	RZUT PODDASZA- INSTALACJE C.O.

BRANŻA	CZĘŚĆ	STADIUM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
SANIT	III	PW	G03	1/1	01