

WC-1
Wentylator wywiewny
Vw=200 m3/h
Pe=0,25kW/230V
masa: 5kg

WK-1
Wentylator wywiewny
Vw=120 m3/h
Pe=0,25kW/230V
masa: 5kg

Projektowana jednostka
wewnętrzna Qchf=2,0kW

Projektowana jednostka
wewnętrzna Qchf=2,0kW

JZB-2
Projektowana jednostka zewnętrzna
systemu klimatyzacji
POM. II.204
Ns=1,5kW/230V

JZB-1
Projektowana jednostka zewnętrzna
systemu klimatyzacji
POM. II.202
Ns=1,5kW/230V

LEGENDA - WENTYLACJA

	instalacja wentylacji wywiewnej z wc
	instalacja wentylacji wywiewnej z kuchni
	instalacja wentylacji wywiewnej z okapu
	element nawiewny/wywiewny
	element regulacyjny
	tłumik
	klapa pożarowa
GK+3,20	opis rzędnej GK - Górn Krawędź
	instalacja freonowa

R01	13.05.2019	ZAPROJEKTOWANO INSTALACJĘ KLIMATYZACJI DLA ISTN. MIESZKAN NA PODZIEMIE PODDASZA. ZMIENIONO TRASY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DLA ISTN. MIESZKAN W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI KONSTRUKCYJNYMI BUDYNKU	PODPIS
-----	------------	--	--------

CZĘŚĆ
0 - PODZIEMNY BUDYNEK TECHNICZNY
I - PRZEJŚCIE BRAMNE Z ŁĄCZNIKIEM
II - STARA APTEKA
III - BUDYNEK SCENY MALARNIA
IV - FOYER W BUDYNKU GŁÓWNYM
I DUŻA SCENA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT
60-113 Poznań ul. Światła 1
tel. / fax: +48 61 650 21 31 / biuro@bulat.com.pl

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU	
ADRES	ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2, 80-834 GDAŃSK	
CZĘŚĆ	III	
LOKALIZACJA	DZ NR 235, 236, 237, 238/1, 238/3, 238/4 obręb 89	
INWESTOR	TEATR WYBRZEŻE 80-834 GDAŃSK, ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2	
GL.PROJEKTANT	ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. JACEK BUŁAT	upr. 47/85/PW
PROJEKTANT	Piotr Osieka	upr. 177/PW/93
SPRAWDZAJĄCY	Dariusz Michałowski	upr. WKP/0146/PWOS/04
BRANŻA	SANITARNĄ	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	CZERWIEC 2015	SKALA 1:100
TRZĘCIE RYS	RZUT PIĘTRA 3 - INSTALACJA WENTYLACJI	
BRANŻA	CZĘŚĆ	STADIUM
SANIT	III	PW
		NR RYS.
		W-03
		ARKUSZ
		1/1
		REWIZJA
		01