



UWARSTWIENIA POZIOME:

PODŁOGI NA STROPACH MIĘDZYKOND.:

- (Pw1)** –PLYTY KAMIENNE 2cm
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 4cm
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–PŁYTA (WG PROJ. KONSTR.)
–ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
- (Pw2)** –PLYTY KAMIENNE 2cm
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 4cm
–STYRODUR 15CM
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
- (Pw3)** –POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWANEJ
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 4cm
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–STYRODUR 10CM
–FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–STROP PROJEKTOWANY (WG PROJ. KONSTR.)
- (Pw4)** –POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWANEJ
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 6cm
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
- (Pz1)** –PLYTY KAMIENNE 2cm
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 4cm
–20CM
–STYRODUR 15CM
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY

PODŁOGI NA POSADZKACH NA GRUNCIE:

- (Pw5)** –PARKIET DREWNIANY 1,4cm
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 4cm
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–STYRODUR 10CM
–FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE
- (Pw6)** –GLAZURA NA KLEJ 2cm
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 4cm
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–STYRODUR 10CM
–FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE
- (Pw7)** –POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWANEJ
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 6cm
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE
- (Pw8)** –POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWANEJ
–POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
ZBROJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI I POLIPROPYLENOWYMI 4cm
–2x FOLIA PE 0.2 Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY
–STYROPIAN PODŁOGOWY 6CM
–PŁYTA PODŁOGOWA (WG PROJ. KONSTR.)
–IZOLACJA PRZECIWWODNA
–PODBETON 10 CM
–PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 10CM
–GRUNT RODZIMY/GRUZ

SUFITY:

- (SFw1)** –ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NOŚNA STROPU
–PUSTKA NAD SUFITEM PODWIESZONYM
–SUFIT PODWIESZONY NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ 2,5cm
- (SFw2)** –ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NOŚNA STROPU
–GŁADŹ SZPACHLOWA
–FARBA AKRYLOWA
- (SFw3)** –PŁYTA ŻELBETOWA (WG. PROJ. KONSTR.)
–GŁADŹ SZPACHLOWA
–FARBA AKRYLOWA
- (SFw4)** –ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NOŚNA STROPU
–PUSTKA NAD SUFITEM PODWIESZONYM
–PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA W PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ 12cm
–PŁYTA G-K MOCOWANA DO PROFILI ALUMINIOWYCH 2,5cm
–GŁADŹ GIPSOWA ZATARTA NA GŁADKO
–FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA BIAŁA

LEGENDA:
— elementy projektowane
— elementy istniejące

UWAGI OGÓLNE
1. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi,
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach:
– nie należy brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku,
– wymiary należy sprawdzić w naturze,
– w wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego,
3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
– Prawo Budowlane,
– warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych,
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia,
– atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
– warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI
LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
80–834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT
Przebudowa widowni dużej sceny i wejść
zapleczych Teatru Wybrzeże
80–834 Gdańsk, działki nr 234/1, 236, 235; obr. 89

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY
PRACOWNIA AUTORSKA
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

PROJEKTANT
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. nr 3894/GD/89
mgr inż. arch. MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI
mgr inż. arch. DAMIAN MROCZKOWSKI
mgr inż. arch. MARIA STANKIEWICZ
mgr inż. arch. TOMASZ ZABŁOTNY

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. ROMAN DURKIEWICZ
upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ARCHITEKTURA	NR TECZKI —	FAZA PB
------------------------	----------------	------------

RYSUNEK
PRZEKROJE CZĄSTKOWE 2

SKALA 1:100	NR RYSUNKU A24
DATA 30.10.2016	
NAZWA PLIKU PB_TEATR_SALA_PRZEKROJE CZĄSTKOWE.dwg	