Do budynku Przejścia Bramnego

ul. Teatralna

Projektowane przepusty kablowe
rury Arota 4 x DVK 232 + 10 x DVK 160

RG1/3 - 4 x (YKXS 1 x 300) + 2 x (YKXS 1 x 300) - do RG-BG

RG2/5 - 4 x YKY 1 x 150 + YKY 1 x 95 - do REA-BG

RG-BG10.6 - YKY 5 x 6 - zasil. windy

RG-BG9.8 - YKY 5 x 16 - do TR1-BG+2

RG-BG9.7 - YKY 5 x 35 - do TR1-BG+1

RG-BG9.5 - YKY 5 x 25 - do TR1-BG+2

MOST KABLOWY POMIĘDZY FALOWNIKIEM A SKRZYNKĄ SYSTEMU PV

RG-BG4.11 - 4 x YKY 1 x 120 + YKY 1 x 70 - do AWL-1

RG-BG9.2 - 4 x YKY 1 x 95 + YKY 1 x 50 - do TG1

FALOWNIK SYATEMU PV

RG-BG ISTNIEJĄCA

Rpoż-BG Rrez-BG

kable prowadzić w istniejącym kanale kablowym po uprzednim jego uporządkowaniu

TR2-BG-1

AWL-1

RG-BG4.9 RAW-BG

RG-BG4.11

KABLE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

RG-BG4.9 - YKY 5 x 70 - do RAW-BG

RG-BG4.11 - 4 x YKY 1 x 120 + YKY 1x70 - do AWL-1

RG-BG9.11 - YKY 5 x 16 - do TWS1-BG+3

RG-BG9.9 - YKY 5 x 16 - do TR3-BG+3

TR1-BG-1

NHXH FE180 PH90/E90 5 x 6

RG-BG12.4 - 2 x (4 x YKY 1 x 185) + YKY 1 x 185 - do RMS-BG

RG-BG13.2 - 4 x YKY 1 x 150 + YKY 1x95 - do ROT-BG

RG-BG9.12 - YKY 5 x 16 - do TWS2-BG+3

RG-BG11.10 - YDY 5 x 10 - do TR3-BG-1

RG-BG9.4 - 4 x YKY 1 x 95 + YKY 1 x 50 - do TG2

RG-BG4.1 - YDY 5x10 - do RWC

RG-BGxx - YKY 5 x 10 - do TKS

RWC

RGpoż-BG/W

ZH

RG2/5 REA-BG

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR

TEATR WYBRZEŻE
80–834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT

Projekt budowlany zamienny przebudowy i rozbudowy Teatru Wybrzeże w Gdańsku przy ulicach Teatralnej i Św. Ducha,
do decyzji pozwolenia na budowę
nr WUiA.I.–6740.1599–6.2015.4–KN.205190
80–834 Gdańsk, działki nr: 1/1, 24/6, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236; obręb 0089

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

PROJEKTANT
inż. Michał Długoński
upr. nr POM/0015/POOE/08 w spec. inst.

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Piotr Karbowski
upr. nr 86/Gd/01 w spec. instalacyjnej.

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANŻA	NR TECZKI	FAZA
ELEKTRYCZNA	–	PB

RYSUNEK

PLAN TRAS WLZ i LOKALIZACJI ROZDZIELNIC nn – PIWNICA –1

SKALA	NR RYSUNKU
1:100	EL13

DATA 30.11.2016

NAZWA PLIKU PB_TETAR_instalacje_ELEN.dwg