


Schemat 1



LEGENDA

- kanal czerpny
- kanal wyrzutowy
- kanal nawiewny
- kanal wywiewny
- przewody elastyczne
- kanal obudowany pożarowo
- tłumik
- W30 wentylator dachowy
- zawory powietrzne nawiew / wywiew
- nawiewnik szczelninowy ze skrzynek rozprężną, wyposażoną w moduł pomiarowo nastawczy
- "nawiewnik ślepy"; uzupełniają miejsce między nawiewnikami; kolor wg projektu architektury
- przepustnica
- regulator stałego wydatku
- transfer przez drzwi podcięcie pod drzwiami, lub otwory (krata), których suma równa się zadanej powierzchni netto (Anetto)
- KP kłapa pożarowa EIS120, z silownikiem sterowana z systemu SAP;
- ZP zawór pożarowy EIS120, z silownikiem sterowany z systemu SAP;
- spód:2,51 opis rzędnej dna kanału licząc od 0,00 budynku do dachu w [m]

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY WARSZTAT ARCHITEKTURY  
NIE MOŻE BYĆ UŻYTY WYMAWIAJĄC REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY  
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAZNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR  
TEATR WYBRZEŻE  
80-834 GDĄSK  
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT  
Dostosowanie projektu Budynku Głównego Teatru Wybrzeże przy ul. św. Ducha 2 w Gdańsku, opracowanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat na podstawie umowy nr 134/2014 do rozwiązania projektowego widowni, opracowanego przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski na podstawie umowy nr 124/2015, wraz z opracowaniami branżowymi, w tym technologii sceniczej  
80-834 Gdańsk, działki nr 234/1, 235, 236, 237, 238/4; obr. 89  
Przebudowa widowni dużej sceny i otoczenia Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku dz. nr 1/1, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236 – obr. 89

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY  
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT  
mgr inż. arch. JACEK BULAT  
upr. nr 47/85/PW  
PROJEKTANT  
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI  
upr. nr 3894/GD/89  
PROJEKTANT BRANŻOWY  
mgr inż. Karol Chwałek  
upr. bud.POM/0032/POOS/08  
SPRAWDZAJĄCY BRANŻOWY  
mgr inż. Lucyna Jędrzejewska  
upr. bud.POM/0241/POOS/09

NAZWA OPRACOWANIA  
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA WENTYLACJA	NR TECZKI S1	FAZA PW
----------------------	-----------------	------------

RZUT PARTERU

SKALA 1:100	NR RYSUNKU WE-03
DATA 30.12.2016	
NAZWA PLIKU WE-1_6_rzuty_rew.B_2017-10-03.dwg	