

zał.9. Zestawienie strat ciepła rew.A
PROJEKT WYKONAWCZY
Teatr Wybrzeże, Gdańsk
09-2017

Numer / Opis	Straty ciepła z pomieszczenia [W]
Kondygnacja -2	
PodSc-2/Podscenie -2 16,0 °C 342,0 m ² 1395,2 m ³	1384
Kondygnacja -1	
PomT5/Pom. techn. 5 16,0 °C 54,2 m ² 136,5 m ³	171
PT1/Przejście techniczne 1 16,0 °C 30,2 m ² 76,2 m ³	0
IV.-104z/Pom. techniczne 16,0 °C 11,1 m ² 31,8 m ³	0
PomT1/Pom. techniczne 1 16,0 °C 19,5 m ² 106,9 m ³	0
PomT4/Pom. techn. 4 16,0 °C 49,0 m ² 123,4 m ³	156
PomT6/Pom. techn. 6 16,0 °C 56,9 m ² 143,4 m ³	139
IV-101az/Przedsionek tech. 16,0 °C 8,4 m ² 21,1 m ³	0
S-1.1/Komora kurzowa 16,0 °C 221,9 m ² 559,2 m ³	0
PT2/Przejście techniczne 2 16,0 °C 33,3 m ² 95,5 m ³	0
Kl-1/Klatka schod. -1 16,0 °C 25,5 m ² 64,4 m ³	0
IV-111az/Przedsionek techn. 16,0 °C 9,4 m ² 23,8 m ³	0
PodSc-1/Podscenie -1 16,0 °C 342,0 m ² 861,7 m ³	0
Went-1/Wentylatorownia i pom. sąsiednie 16,0 °C 369,4 m ² 2020,8 m ³	5800
IV.-103z/Komunikacja 16,0 °C 77,0 m ² 194,0 m ³	241
P1.09/Rowerownia 16,0 °C 33,8 m ² 87,0 m ³	236
P1.08/Magazyn 16,0 °C 16,1 m ² 41,3 m ³	0
A-1.3/WC obsługi 20,0 °C 1,8 m ² 4,6 m ³	0
A-1.2/Pom. soc. 20,0 °C 5,2 m ² 15,9 m ³	68
A-1.1/Księgarnia 20,0 °C 82,1 m ² 250,4 m ³	602
PomT2/Pom. techn. 16,0 °C 62,6 m ² 179,8 m ³	93

Numer / Opis	Straty ciepła z pomieszczenia [W]
Kondygnacja 0	
KIB 0/Klatka schod. B 0 16,0 °C 21,3 m² 74,0 m³	657
KIA 0/Klatka schod. A 0 16,0 °C 27,0 m² 93,9 m³	515
IV.001z/Wiatrołap 20,0 °C 30,4 m² 105,3 m³	0
IV002z/Hol wejściowy 20,0 °C 364,5 m² 1264,9 m³	3471
IV.003z/Szatnia 20,0 °C 93,4 m² 324,0 m³	0
IV.006z/Toaleta niepełnospr. 20,0 °C 5,0 m² 17,4 m³	74
IV.007z/Przedśionek 20,0 °C 17,6 m² 60,9 m³	264
IV.008z/Toaleta 20,0 °C 18,7 m² 64,8 m³	284
IV.009z/Przedśionek akust. 20,0 °C 16,5 m² 57,4 m³	0
IV.012z/Przedśionek akust. 20,0 °C 15,0 m² 51,9 m³	0
IV.013z/Przedśionek 20,0 °C 14,1 m² 48,9 m³	191
IV.014z/Toaleta 20,0 °C 19,6 m² 68,1 m³	309
IV.015z/Pom. techn. 20,0 °C 4,4 m² 15,2 m³	0
IV.017z/Przedśionek kasowy 20,0 °C 23,5 m² 81,7 m³	1136
IV.019/Kieszon sceniczna prawa 16,0 °C 152,1 m² 527,8 m³	2106
IV.021/Kieszon sceniczna lewa 16,0 °C 139,0 m² 482,4 m³	906
IV.016z/Kasa 20,0 °C 11,1 m² 38,4 m³	263
Scena /Scena 20,0 °C 363,9 m² 1262,8 m³	10404
S0.01/Sala widowni 20,0 °C 115,4 m² 400,5 m³	2703
A1.03/Szatnia 20,0 °C 4,2 m² 14,5 m³	0
A1.05/Pom. zapleczerwowe 20,0 °C 5,0 m² 17,3 m³	0
A1.02/Księgarnia 20,0 °C 39,0 m² 135,5 m³	1425
A1.04/Pom. zapleczerwowe 20,0 °C 5,7 m² 19,7 m³	0
A1.01 /Portiernia 20,0 °C 25,2 m² 87,4 m³	1278

Numer / Opis	Straty ciepła z pomieszczenia [W]
Kondygnacja +1	
Scena pustka +1/Scena 20,0 °C 363,9 m ² 968,0 m ³	0
IV.019z/Pom. techn. 20,0 °C 4,4 m ² 11,7 m ³	0
IV.104z/Przedśionek 20,0 °C 17,6 m ² 46,7 m ³	242
IV.103z/Toaleta niepełnospr. 20,0 °C 5,0 m ² 13,3 m ³	75
KIA+1/Klatka schodowa A +1 16,0 °C 14,9 m ² 39,6 m ³	0
IV.118z/Toaleta 20,0 °C 26,4 m ² 70,2 m ³	434
IV.117z/Przedśionek 20,0 °C 18,9 m ² 50,2 m ³	144
F1.03/Magazyn 16,0 °C 8,2 m ² 21,8 m ³	0
IV.113z/Przedśionek akust. 20,0 °C 12,7 m ² 33,7 m ³	0
IV.107z/Przedśionek akust. 20,0 °C 14,7 m ² 39,1 m ³	0
KIB+1/Klatka schod. B +1 16,0 °C 11,6 m ² 30,7 m ³	0
F1.04/Pom. porządk. 20,0 °C 6,9 m ² 18,3 m ³	148
IV.105z/Toaleta 20,0 °C 20,7 m ² 54,9 m ³	284
IV.101z+F1.01/Foyer + bar 20,0 °C 419,7 m ² 1116,4 m ³	10107
F.1.02/Zaplecze baru 20,0 °C 16,6 m ² 44,1 m ³	0
S0.01 Pustka +1/Sala widowni 20,0 °C 282,5 m ² 751,5 m ³	0
IV.019 Pustka +1/Kieszeń scen. prawa pustka 20,0 °C 152,1 m ² 404,6 m ³	0
IV.021 pustka +1/Kieszeń sceniczna lewa pustka 16,0 °C 139,0 m ² 369,6 m ³	0
Kondygnacja +2	0
IV.215z/Pom. techn. 20,0 °C 4,4 m ² 11,1 m ³	0
Scena Pustka +2/Scena 20,0 °C 363,9 m ² 920,7 m ³	0
IV.203z/Magazyn 16,0 °C 5,0 m ² 12,7 m ³	43
KIA+2/Klatka schodowa A +2 16,0 °C 14,9 m ² 37,6 m ³	0
F2.03/Toaleta 20,0 °C 2,4 m ² 6,1 m ³	165
F2.04/Szatnia 20,0 °C 8,2 m ² 20,7 m ³	153
KIB+2/Klatka schod. +2 16,0 °C 11,6 m ² 29,2 m ³	0
F2.01/Toaleta 20,0 °C 4,0 m ² 10,1 m ³	73
IV.212z/Pom. socjalne 20,0 °C 10,6 m ² 26,7 m ³	193
IV.214Z/Zmywalnia 20,0 °C 6,3 m ² 16,0 m ³	195
IV.213z/Kuch. regeneracyjna 20,0 °C 14,5 m ² 36,7 m ³	279

Numer / Opis	Straty ciepła z pomieszczenia [W]
F2.02/Pom. pomocnicze 20,0 °C 7,3 m ² 18,4 m ³	124
IV.211z/Przeds. akust. 20,0 °C 4,1 m ² 10,3 m ³	0
F1.01 Pustka/Foyer Pustka +2 20,0 °C 298,0 m ² 753,9 m ³	0
IV.208z/Magazyn 16,0 °C 20,5 m ² 51,9 m ³	176
IV.205z/Magazyn 16,0 °C 25,5 m ² 64,5 m ³	213
F2.06/Magazyn 16,0 °C 6,3 m ² 16,0 m ³	0
F2.07/Magazyn 16,0 °C 15,8 m ² 39,9 m ³	0
F2.05/Komunikacja 20,0 °C 20,7 m ² 52,5 m ³	241
F2.11/Komunikacja 20,0 °C 22,2 m ² 56,1 m ³	289
F2.12/Przeds. akust. 20,0 °C 4,8 m ² 12,1 m ³	0
F2.10/Magazyn 16,0 °C 22,9 m ² 58,0 m ³	0
S0.01 Pustka +2/Sala widowni 20,0 °C 290,5 m ² 734,9 m ³	0
F2.08/Reżyserka światła 20,0 °C 22,0 m ² 55,6 m ³	102
F2.09/Reżyserka dźwięku 20,0 °C 20,2 m ² 51,0 m ³	91
IV.019 Pustka +2/Kieszeń sceniczna prawa pustka 16,0 °C 152,1 m ² 384,9 m ³	0
IV.021 pustka +2/Kieszeń sceniczna lewa pustka 16,0 °C 138,3 m ² 349,8 m ³	0
Kondygnacja +3	
KIA +3/Klatka schodowa A +3 16,0 °C 14,9 m ² 35,8 m ³	0
KIB+3/Klatka schodowa B +3 16,0 °C 11,5 m ² 27,6 m ³	0
IV.211z/Przeds. akust. 20,0 °C 4,1 m ² 9,9 m ³	0
Scena Pustka +3/Scena 20,0 °C 287,8 m ² 693,5 m ³	0
IV.307z/Komunikacja 20,0 °C 3,9 m ² 9,3 m ³	46
IV.302z/komunikacja 20,0 °C 2,2 m ² 5,4 m ³	33
S0.01Pustka +3/Sala widowni 20,0 °C 288,0 m ² 694,2 m ³	0
IV.308z/Pom. techniczne 16,0 °C 24,6 m ² 59,3 m ³	0
IV.305az/Magazyn 16,0 °C 66,6 m ² 160,4 m ³	1158
IV.304z/Magazyn 16,0 °C 71,5 m ² 172,3 m ³	1098
Kondygnacja +4	
Scena Pustka +4/Scena 20,0 °C 287,8 m ² 2978,3 m ³	0