

zał.3. Zestawienie wentylatorów wyciągowych**rew.A****PROJEKT WYKONAWCZY****Teatr Wybrzeże, Gdańsk****05-2017****UWAGA: Wszystkie wentylatory dachowe zamówić z podstawami dachowymi**

lp.	nr wentylatora	suma powietrza wywiewanego	spręż	przeznaczenie	lokalizacja	typ wentylatora	Moc elektryczna	akcesoria w dostawie	uwagi
[-]	[-]	[m ³ /h]	[Pa]	[-]	[-]	[-]	[W]	[-]	[-]
1	W1	720	300	toalety	dach	dachowy	500	klapa zwrotna na podłączeniu, podstawa dachowa BN dla przejścia kanału przez dach, konstrukcja wsporcza pod wentylator	wyrzut do góry
2	W2	770	300	toalety	dach	dachowy	500	klapa zwrotna na podłączeniu, podstawa dachowa	wyrzut do góry
3	W3	50	100	toaleta	toaleta A-1.3	ścienny	20		z mech. wskaźnikiem zaniecz. Filtra, z opóźnieniem czasowym, obudowa podtynkowa
4	WK1	1850	200	kuchnia - okap	dach	dachowy	600	klapa zwrotna na podłączeniu, podstawa dachowa BN dla przejścia kanału przez dach, konstrukcja wsporcza pod wentylator	odporność: 100 stC, struga powietrza omija silnik ze wzgl na występowanie tłuszczu; wyrzut do góry
5	WK2	700	200	zmywalnia kuchni	dach	dachowy	200	klapa zwrotna na podłączeniu, podstawa dachowa BN dla przejścia kanału przez dach, konstrukcja wsporcza pod wentylator	odporny na wysoką wilgoć; wyrzut do góry