


# BUDYNEK GŁÓWNY - I PIĘTRO

## Rozdzielnica RZB-BG+1

P = 18 kW  
I = 28,9 A



Nr obw.	RZB-BG+1/1	RZB-BG+1/2	RZB-BG+1/3	RZB-BG+1/4	RZB-BG+1/5	RZB-BG+1/6	RZB-BG+1/7	RZB-BG+1/8	RZB-BG+1/9	RZB-BG+1/10	RZB-BG+1/11	RZB-BG+1/12	RZB-BG+1/13
	YKXS 5 x 10, 0,6/1 kV Zasilanie z rozdzielnicy nn RG-BG/4.10		YDY 5 x 2,5 Zmywarka podblatowa	YDY 3 x 2,5 Wypust do zas. gniazd w zabudowie stolarskiej baru	YDY 3 x 2,5 Wypust do zas. gniazd w zabudowie stolarskiej baru	YDY 3 x 2,5 Wypust do zas. gniazd w zabudowie stolarskiej baru	YDY 3 x 2,5 Wypust do zas. gniazd w zabudowie stolarskiej baru	YDY 3 x 2,5 Wypusty do zasilania gniazda w zabudowach kas	Gniazda zaplecze baru	REZERWA	YDY 3 x 1,5 Oświetlenie bar	YDY 3 x 1,5 Oświetlenie zaplecze	YDY/OMY 2x1 + YTKSY sygnalizacja do BMS

TEN RYSUNEK OBIĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY  
WARSZTAT ARCHITEKTURY  
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI  
LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY  
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRukiem I Podpisem

INWESTOR  
TEATR WYBRZEŻE  
80–834 GDAŃSK  
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT  
Dostosowanie projektu Budynku Głównego  
Teatru Wybrzeże przy ul. św. Ducha 2 w Gdańsku,  
opracowanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną  
Jacek Bułat na podstawie umowy nr 134/2014 do  
rozwiązania projektowego widowni, opracowanego przez  
Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof  
Kozłowski na podstawie umowy nr 124/2015, wraz z  
opracowaniami branżowymi, w tym technologii sceniczej  
80–834 Gdańsk, działki nr 234/1, 235, 236, 237,  
238/4; obr. 89  
oraz

Przebudowa widowni dużej sceny i otoczenia  
Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku  
dz. nr 1/1, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236 – obr. 89

WAPRA WARSZTAT ARCHITEKTURY  
81-644 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 561-45-58; www.wapra.pl; pracownia@wapra.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT  
mgr inż. JACEK BULAT  
upr. nr 47/85/PW  
PROJEKTANT  
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI  
upr. nr 3894/GD/89

PROJEKTANT BRANŻOWY  
inż. Michał Długoński  
upr. bud. nr POM/0015/POOE/08 w spec. inst.  
SPRAWDZAJĄCY BRANŻOWY  
mgr inż. Piotr Karbowski  
upr. bud. nr 86/Gd/01 w spec. instalacyjnej

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	NR TECZKI	FAZA
ELEKTRYCZNA	E1	PW

RYSUNEK

Schemat rozdzielni RZB–BG+1

SKALA	NR RYSUNKU
DATA	30.12.2016
NAZWA PLIKU	IE.IV.PW.23–3

IE.IV.PW\_BG\_TEATR\_FOYER\_SCHEM\_ROZDZ.dwg