Przekrój 3-3 (bez układów napędowych sztankietów)

GO PROJECT
86-031 Osielsko ul.Porzeczkowa 10
tel. 0 507 140 975 tel. 052 324 00 80
e-mail: go_project@wp.pl



Szczegół "a" mocowania podkonstrukcji w maszynowni wraz z wibroizolacją.
Podz. 1:5



Uwagi dot. rzutu:

1. W podszybiu zapewnić oświetlenie min.150 lux na poziomie podłogi. Do oświetlenia wykorzystać lampy kanałowe.

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić przed montażem na budowie i dopasować do istniejących warunków.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
4. Po osiągnięciu skrajnego dolnego położenia na bębnie pozostawić min. 1,5 zwoja zapasowego liny.
5. Wszystkie urządzenia wykonać zgodnie z Dyrektywą Maszynową (w standardzie, jak do pracy nad ludźmi). Jako przepisy odniesienia wykorzystać również normę DIN 56950. Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE.
6. Wszystkie kotwy kotwić do ścian wg instrukcji producentów kotew (stosować elementy wyłącznie renomowanych firm (np. HILTI, FISCHER).
7. Elementy złączne użyte do podwieszania konstrukcji nośnej powinny być min. klasy 8.
8. Elementy wciągarek oraz kół przewojowych mocować w sposób nie wymagający wykonywania otworów w podkonstrukcji stalowej.
9. Nie spawać elementów nośnych do podkonstrukcji stalowej podczas budowy.
10. Wszystkie liny zastosowane w urządzeniach (za wyjątkiem lin do otwierania kurtyn) powinny posiadać współczynnik bezpieczeństwa min.10.
11. Przed przystąpieniem do montażu wykonać rysunki warsztatowe oraz wszystki niezbędne obliczenia.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA · JACEK BUŁAT
60-119 Poznań ul. Skalna 7
tel / fax +48 61 630 27 34 | biuro@bulat.com.pl

	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW
INWESTYCJA	TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU
ADRES INWESTYCJI	ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2, 80–834 GDAŃSK
CZĘŚĆ DOKUMENTACJI	4 PROJEKTY TECHNOLOGICZNE - TECHNOLOGIA SCENICZNA DUŻEJ SCENY
BRANŻA	Projekt technologii scenicznej dla Dużej Sceny
CZĘŚĆ	IV - FOYER W BUDYNKU GŁÓWNYM I DUŻA SCENA
LOKALIZACJA	DZ NR 235, 236, 237, 238/1, 238/3, 238/4 obręb 89
INWESTOR	TEATR WYBRZEŻE 80-834 GDAŃSK, ul. ŚWIĘTEGO DUCHA 2
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
GŁ.PROJEKTANT	mgr inż. arch. JACEK BUŁAT — upr. 47/85/PW
PROJEKTANT	mgr inż. MATEUSZ PAŁGAN
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TOMASZ KAŹMIERCZAK
BRANŻA	TECHNOLOGIA SCENICZNA — STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	PAŹDZIERNIK 2015 — SKALA: 1:40/A1
TREŚĆ RYS.	Przekrój 2-2 - widok piwnicy poziom "-2"

BRANŻA	CZĘŚĆ	STADIUM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
T SCEN	IV	PW	TT-145-300-13	2/2	00